



TT Phát triển CN & VLXD

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Center of Technology Development and Building Materials (TDBM)
Địa chỉ: Số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 024 37480300; Fax: 024.37557849.

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG

Quality Testing Results of Ex. Works Product

I. Thông tin chung - General information

Tên sản phẩm -Product: Bột tăng cứng sàn bê tông VICTATOP màu xám.
Số lô -Lot number: 577
Chỉ tiêu thí nghiệm -Testing items: Dạng sản phẩm, màu sắc, độ cứng, độ mài mòn.
Phương pháp thử -Testing method: TCVN 3114:1993
Ngày thí nghiệm - Testing date: 01/03/2019

II. Kết quả thử - Testing results

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu kỹ thuật theo IBST/TC 06: 2003
No.	Testing items	Units	Testing Results	Spec.re.by IBST/TC 06: 2003
1	Dạng sản phẩm Form of Product	-	Bột Powder	Bột Powder
2	Màu sắc Colour	-	Xám Grey	Xám, xanh, đỏ Grey, Green, red
3	Độ cứng Hardness	Thang Mohs	6	≥ 5
4	Độ mài mòn Abrasion resistance	mg/cm ²	97	≤ 100
5	Định mức sử dụng Use norms	Kg/m ²	4	≥ 4

III. Kết luận - Conclusion

Các chỉ tiêu thí nghiệm đạt theo yêu cầu IBST/TC 06: 2003

Testing items has reached the requirement of the IBST/TC 06:2003

Người thí nghiệm


Tested by

KS. Lưu Văn Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TT Phát triển CN & VLXD

Center of Technology Development and Building Materials.



TS. Trần Minh Đức